

Białystok, dnia 22 sierpnia 2022 r.

Zamawiający:
**Archiwum Państwowe w
Białymstoku**
ul. Adama Mickiewicza 101
15-257 Białystok

Znak postępowania: DA.26.14.2022

Ogłoszenie o zamówieniu w BZP nr: 2022/BZP 00293076/01

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont elewacji i dachu budynku Archiwum Państwowego w Białymstoku Oddział w Łomży przy ul. Aleja Legionów 36 B”

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej: „Pzp”, Zamawiający przekazuje treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami:

1. Proszę o podanie współczynnika przewodzenia ciepła wełny mineralnej, który jest niezbędny do wyceny.

WYJAŚNIENIE: Wymagany współczynnik przewodzenia ciepła wełny mineralnej wynosi 0,035 (W/m²K).

DYREKTOR
ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO
w Białymstoku
M. Kietliński
dr Marek Kietliński