

Opis przedmiotu zamówienia

**„Usługa konserwacji systemów i sprzętu bezpieczeństwa pożarowego w budynkach
Archiwum Państwowego w Białymstoku”**

1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi przeglądów i konserwacji systemów i sprzętu bezpieczeństwa pożarowego w budynkach Archiwum Państwowego w Białymstoku zgodnie z obowiązującymi wymogami Prawa, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki.

Wykaz obiektów:

- I. Archiwum Państwowe w Białymstoku – Adam Mickiewicza 101, 15-257 Białystok
- II. Archiwum Państwowe w Białymstoku Oddział w Łomży – Aleja Legionów 36, 18-400 Łomża

2. Zakres usługi:

- a. Archiwum Państwowe w Białymstoku - Adam Mickiewicza 101, 15-257 Białystok:
 - i. Przegląd/konserwacja Systemu SUG pom. serwerowni: 2 przeglądy rocznie (6 przeglądów podczas trwania umowy). Opis systemu: system gaszenia gazem (ilość środka gaśniczego HFC 227ea: 55,8 kg), oparty o centralę POLON IGNIS 1520M, 4 czujniki dymu, 2 przyciski stop/start, 1 sygnalizator
 - ii. Przegląd/konserwacja Systemu SUG pom. skarbca: 2 przeglądy rocznie (6 przeglądów podczas trwania umowy). Opis systemu: system gaszenia gazem (ilość środka gaśniczego HFC 227ea: 37,4 kg), oparty o centralę POLON IGNIS 1520M, 2 czujniki dymu, 2 przyciski stop/start, 1 sygnalizator
 - iii. Przegląd/remont gaśnic: 1 przegląd rocznie (3 przeglądy podczas trwania umowy). Stan gaśnic: Gaśnice proszkowe – 10 sztuk, Gaśnice mgłowe – 2 sztuki, Gaśnice śniegowe – 2 sztuki
 - iv. Przegląd/remont hydrantów: 1 przegląd rocznie (3 przeglądy podczas trwania umowy). Stan hydrantów: Hydranty zewnętrzne – 2 sztuki, Hydranty wewnętrzne – 11 sztuk
 - v. Przegląd drzwi przeciwpożarowych: 1 przegląd rocznie (3 przeglądy podczas trwania umowy). Ilość: 22 sztuki
 - vi. Przegląd przeciwpożarowych wyłączników prądu: 1 przegląd rocznie (3 przeglądy podczas trwania umowy). Ilość: 6 sztuk
 - vii. Sprawdzenie poprawności i aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego (1 sprawdzenie/aktualizacja podczas trwania umowy)
- b. Archiwum Państwowe w Białymstoku Oddział w Łomży – Aleja Legionów 36, 18-400 Łomża:
 - i. Przegląd/konserwacja Systemu Sygnalizacji Pożaru: 4 przeglądy kwartalne rocznie (12 przeglądów podczas trwania umowy). Opis systemu: system SSP

oparty o centralę SIEMENS Cerberus Fit, 14 czujników dymu, 1 ROP, 1 sygnalizator

ii. Sprawdzenie poprawności i aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego (2 sprawdzenia/aktualizacje podczas trwania umowy)

3. Wymagania dotyczące zawartości opracowań:

- a. z przeprowadzonych czynności osoba uprawniona do jej przeprowadzenia sporządza protokół,
- b. do protokołu z kontroli należy dołączyć dokumentację potwierdzającą uprawnienia osoby, która ją przeprowadziła.

4. Termin realizacji (umowy): od 18.03.2022 do 18.03.2025